

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 сентября 2017 г. № 18-7

**Об условиях приема сточных вод
в систему коммунальной канализации
города Климовичи**

На основании пункта 3 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об условиях приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Климовичи.

2. Установить перечень загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах при сбросе в коммунальную канализацию города Климовичи согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Климовичского районного исполнительного комитета от 3 октября 2012 г. № 21-17 «О приеме сточных вод организаций в канализационную сеть города Климовичи» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2012, 9/53471).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Климовичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

В.А.Захаренко

Управляющий делами

Н.В.Асмоловская

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Климовичской районной
инспекции природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

П.В.Судиловский
08.09.2017

СОГЛАСОВАНО

Главный врач
учреждения здравоохранения
«Климовичский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

Б.В.Давыдов

08.09.2017

Приложение
к решению
Климовичского районного
исполнительного комитета
15.09.2017 № 18-7

ПЕРЕЧЕНЬ

загрязняющих веществ и их предельно допустимые концентрации в сточных водах
при сбросе в канализационную сеть города Климовичи

№ п/п	Наименование организаций	Наименование загрязняющих веществ, мг/дм ³												
		ионизация ионов водорода	взвешенные вещества	взвешенные вещества. Биологическое потребление кислорода БПК ₅	хлориды	сульфаты	азот аммо- нийный	жиры	железо общее	нефте- продукты	сухой остаток	химическое потребление кислорода	фосфаты по фосфору	синтетические поверхностно- активные вещества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Республиканское унитарное предприятие «Климовичский ликеро-водочный завод»	6,5–8,5	120,0	105,0	300,0	100,0	4,2	10,0	1,1	2,0	600,0	210,0	0,7	1,5
2	Климовичский филиал открытого акционерного общества «Булочно-кондитерская компания «Домочай»	6,5–8,5	305,0	380,0	200,0	100,0	21,0	30,0	1,5	1,8	950,0	870,0	1,9	1,3
3	Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие «Климовичская передвижная механизированная колонна № 256»	6,5–8,5	95,0	250,0	100,0	45,0	16,0	40,0	2,1	2,4	720,0	446,0	2,0	2,0
4	Филиал № 4 по производству извести и мела открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод»	6,5–8,5	85,0	120,0	125,0	65,0	25,0	12,0	2,5	2,0	720,0	300,0	1,9	3,1
5	Учреждение образования «Климовичский государственный аграрный колледж» (подсобное хозяйство)	6,5–8,5	100,0	300,0	120,0	60,0	25,0	40,0	1,0	2,2	825,0	720,0	4,2	2,8
6	Общество с ограниченной ответственностью «Гриадка-К»	6,5–8,5	95,0	310,0	120,0	69,0	23,0	20,0	2,0	2,8	820,0	650,0	3,1	1,8

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Климовичского районного
исполнительного комитета
15.09.2017 № 18-7

ИНСТРУКЦИЯ

об условиях приема сточных вод в систему коммунальной канализации города Климовичи

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и условия приема сточных вод в коммунальную канализацию города Климовичи (далее – коммунальная канализация), находящуюся в хозяйственном ведении Климовичского унитарного коммунального предприятия (далее – У КП) «Коммунальник», регламентирует взаимоотношения У КП «Коммунальник» с юридическими лицами (их обособленными подразделениями) и индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты хозяйствования), сбрасывающими сточные воды в коммунальную канализацию.

2. Для целей настоящей Инструкции под сточными водами понимаются воды, сбрасываемые от жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после использования их в хозяйственной и иной деятельности, а также воды, образующиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории города Климовичи, объектов промышленности, строительных площадок и других объектов и сбрасываемые в окружающую среду, в том числе через систему канализации.

Сточные воды, поступающие в коммунальную канализацию и на городские очистные сооружения, должны иметь состав или подвергаться такой предварительной очистке, чтобы:

соответствовать по составу бытовым сточным водам и (или) содержать специфические загрязняющие вещества в количествах, обеспечивающих бесперебойное функционирование сетей и сооружений коммунальной канализации;

не допускать выделения газообразных веществ, негативно влияющих на окружающую среду.

3. Субъекты хозяйствования обязаны выполнять мероприятия по сокращению сброса сточных вод в коммунальную канализацию за счет применения рациональных технологических процессов, а также сооружений оборотного и повторного водоснабжения.

4. Отведение сточных вод в коммунальную канализацию допускается при условии соответствия их состава перечню загрязняющих веществ и их предельно допустимых концентраций при сбросе в коммунальную канализацию и распространяется:

4.1. на все выпуски сточных вод, подключенные к коммунальной канализации;

4.2. на все проектируемые выпуски сточных вод вновь строящихся, реконструируемых и расширяемых организаций, а также на которых изменяется технология производства.

5. Сточные воды, подлежащие отведению и очистке, не должны:

5.1. содержать вещества, способные засорять или отлагаться на стенках труб коммунальной канализации;

5.2. оказывать разрушающее действие на материалы труб и элементы сооружений коммунальной канализации;

5.3. содержать горючие смеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси;

5.4. содержать вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

5.5. иметь температуру выше 40 градусов по Цельсию;

5.6. содержать вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации в водном объекте – приемнике очищенных сточных вод;

5.7. содержать возбудителей инфекционных заболеваний;

5.8. содержать нерастворенные масла, смолы, мазут и иные нефтепродукты;

5.9. содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества.

6. Отведение сточных вод в коммунальную канализацию должно осуществляться по самостоятельным выпускам с устройством на них контрольных колодцев, размещаемых за пределами субъекта хозяйствования. При наличии нескольких выпусков сточных вод субъектов хозяйствования в коммунальную канализацию отбор и проведение анализа проб сточных вод проводятся по каждому выпуску отдельно.

7. Объединение сточных вод от нескольких субъектов хозяйствования общим выпуском в коммунальную канализацию допускается только после контрольного колодца на выпуске из сети канализации каждого субъекта хозяйствования.

8. Не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых или взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворенных веществ.

9. В контрольных колодцах должны быть предусмотрены приборы учета количества сбрасываемых сточных вод и приспособления для отбора проб, а также запорные устройства.

10. В случаях, когда количество и состав сточных вод изменяется в течение суток, а также при возможных сбросах концентрированных сточных вод необходимо предусматривать специальные емкости-усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод в систему коммунальной канализации.

11. Сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на очистных сооружениях коммунальной канализации, и вещества, на которые отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться локальной очистке до предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

12. Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности, санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

13. Контроль за качественным составом и условиями сброса сточных вод в коммунальную канализацию возлагается на УКП «Коммунальник» и осуществляется путем:

13.1. отбора проб сточных вод в присутствии представителя субъекта хозяйствования, в отношении которого осуществляется проверка условий сброса сточных вод в систему коммунальной канализации, с оформлением соответствующего акта. В случае отказа субъекта хозяйствования в участии его представителя в отборе проб либо отказа представителя субъекта хозяйствования от подписания акта отбора проб в акте делается соответствующая запись, акт считается действительным;

13.2. определения качества сточных вод на основании разовой пробы, отобранной из контрольного колодца в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, проведения анализов в соответствии с действующими методиками, заявленной областью аккредитации и оформлением протокола испытаний.

14. УКП «Коммунальник» имеет право осуществлять отбор проб сточных вод совместно с представителями Климовичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

15. Периодичность контрольного (планового) отбора проб устанавливается не реже одного раза в квартал. УКП «Коммунальник» имеет право проводить незапланированные и повторные отборы проб сточных вод в случаях:

нарушения технологического режима работы локальных очистных сооружений субъектов хозяйствования;

ухудшения состояния активного ила городских очистных сооружений;

необходимости контроля за выполнением организационно-технических мероприятий, проводимых субъектами хозяйствования, осуществляющими сброс сточных вод в коммунальную канализацию;

письменного заявления субъектов хозяйствования после проведения комплекса организационно-технических мероприятий по улучшению качественного состава сбрасываемых сточных вод и предварительной оплаты услуг для проведения повторного анализа проб сточных вод.

16. В целях выявления источников образования залповых сбросов загрязняющих веществ, в том числе трудно окисляемых, вызывавших (вызывающих) нарушения эксплуатации сетей коммунальной канализации и (или) очистных сооружений, У КП «Коммунальник» может провести обследование субъекта хозяйствования для изучения всех отдельных потоков сточных вод и загрязняющих веществ, содержащихся в них.

17. В случае систематических нарушений (два и более раза в течение квартала) субъектами хозяйствования установленных условий приема сточных вод в систему коммунальной канализации из-за отсутствия или выхода из строя локальных очистных сооружений, в результате чего нарушается технологический процесс работы городских очистных сооружений и не выполняются требования к выпуску сточных вод в водные объекты, субъекты хозяйствования обязаны принимать меры по наладке действующих локальных очистных сооружений или строительству новых.

18. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.