

Проведен мониторинг ООО «ПожСистема» объектах Отдела по образованию Климовичского райисполкома

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг мониторинга ООО «ПожСистема» (далее – Исполнитель) при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной автоматики (далее – система) на объектах Отдела по образованию Климовичского райисполкома. Руководитель ООО «ПожСистема» – Шевцов Сергей Алексеевич.

При проведении мониторинга нарушений в части технического обслуживания системы пожарной автоматики выявлено не было.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг ООО «Огнеспас» на объектах ОАО «Климовичский КХП»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг мониторинга ООО «Огнеспас» (далее – Исполнитель) при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания системы пожарной автоматики (далее – система) на объектах ОАО «Климовичский КХП». Директор ООО «Огнеспас» - Коляда Андрей Анатольевич.

При проведении мониторинга выявлены следующие нарушения, а именно:

- система автоматической пожарной сигнализации не приведена в работоспособное и исправное состояние:

- здание комбикормового завода (сигналы о сработках автоматической пожарной сигнализации на сигнал «Пожар» от ПИ №91 и №92 не проходят; ПИ №107 находится в неисправном состоянии);

- здание новой рапсовой линии (в складе готовой продукции световые указатели «Выход» в кол-ве 2 шт. и указатель «Пожар» в кол-ве 1 шт. находятся в неисправном состоянии; 2 РПИ находятся в неисправном состоянии);

- элеватор №1 (тепловой ПИ на 2-м этаже находится в неисправном состоянии);
- здание мельницы (свето-звуковое устройство на 6-м этаже находится в неисправном состоянии; на 2-м этаже в отделении готовой продукции световой указатель «Выход» находится в неисправном состоянии);
- здание котельной (сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации на сигнал «Пожар» от ПИ №11 не проходит).
- не обеспечено наличие технологических карт по проверке технического состояния на данную систему автоматической пожарной сигнализации и системы противодымной защиты;
- не обеспечен пуск системы оповещения на всех объектах в автоматическом режиме от командного сигнала, формируемого ППУ;
- не проведен внеплановый контроль качества технического обслуживания системы пожарной автоматики (на ПИ нанесены обозначения организации, которая не обслуживает данную систему);
- не проведен инструктаж оперативного персонала Заказчика с оказанием дополнительной помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем с производством отметок об инструктаже в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала на обслуживаемых объектах ОАО «Климовичский КХП»;
- не обеспечено обучение специалистов, осуществляющих техническое обслуживание адресных систем автоматических пожарных сигнализаций на объектах ОАО «Климовичский КХП», на предприятиях-изготовителях либо на предприятиях, являющимися официальными представителями изготовителей;
- не организовано повышение квалификации специалистов, осуществляющих техническое обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций на объектах ОАО «Климовичский КХП», в специализированных учебных заведениях (не реже одного раза в 5 лет);
- не организовано обучение специалистов, осуществляющих техническое обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций на объектах ОАО «Климовичский КХП», по электробезопасности (не ниже 3 группы).

По итогу мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объектов ОАО «Племенной завод «Тимоново»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов ОАО «Племенной завод «Тимоново» по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Байголов Владимир Васильевич.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечены здания, сооружения и технику в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами, определяемыми МЧС (МТФ №1, №2 агр.Тимоново, РММ агр.Тимоново, ферма д. Семеновка, ферма д. Торченка, СТФ агр. Тимоново, склады к СТФ агр. Тимоново, административное здание агр.Тимоново, столовая агр.Высокое, зерноток д.Яновка, зерноток агр.Тимоново, РММ агр.Высокое, АЗС агр. Тимоново;

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями;

- не организована качественная подготовка работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, исполнителей огневых работ, членов пожарной дружины по программам пожарно-технического минимума;

- не обеспечена эксплуатация электрического оборудования (электрических проводников) в соответствии с эксплуатационной документацией на него в зданиях на территории зернатока агр. Тимоново, МТФ №1, №2 в агр.Тимоново, ферма в д.Торченка и ферма д.Семеновка;

- не определено приказом руководителя порядок организации подготовки работников по программе пожарно-технического минимума (далее – ПТМ), проведению противопожарных инструктажей, проверки полученных знаний, умений и навыков, категории работников, подлежащих обязательной подготовке

- не обеспечена эксплуатация всех зданий и помещений в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них, а также не допускать строительство зданий «пленочников» и временных сооружений (МТФ №1 агр.Тимоново, МТФ№2 агр.Тимоново,).

- допускается работа отопительного оборудования без контроля персонала за режимом топки по всем объектам с имеющимся отопительным оборудованием.

- места расположения первичных средств пожаротушения, в том числе соответствующие указатели направления к эвакуационным выходам на путях эвакуации, не обозначены предусмотренными техническими нормативными правовыми актами (ТНПА) указательными знаками пожарной безопасности.

- не организована на имеющихся стендах о пожарной безопасности размещение информации, а также своевременное ее обновление (на всех объектах).

- на объектах, имеющих на своей территории наружное противопожарное водоснабжение (пожарные гидранты), не проведена проверка его состояния в порядке, определяемом МЧС (с составлением соответствующего акта).
- организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима (в части содержания в работоспособном и исправном состоянии противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения (огнетушителей), подготовки работников по программам пожарно-технического минимума и проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогу мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №5 «Росинка» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №5 «Росинка» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Фетисова Алеся Владимировна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено; не определен порядок включения системы оповещения о пожаре, а также не указаны работники (под роспись) задействованные в реализации системы оповещения о пожаре);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогу мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №7 «Теремок» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №7 «Теремок» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Шалыгина Елена Степановна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогу мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад «Журавушка».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад «Журавушка» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Землякова Раиса Ивановна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогу мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №1 «Березка» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №1 «Березка» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Артюхова Ксения Витальевна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено; не определен порядок включения системы оповещения о пожаре, а также не указаны работники (под роспись) задействованные в реализации системы оповещения о пожаре);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности);

- не обеспечена эксплуатация здания и помещений объекта в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них (помещение теплоузла используется под служебное помещение).

По итогу мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен первичный мониторинг объекта ГУО «Средняя школа №1 г. Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Средняя школа №1 г. Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Москалева Елена Михайловна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечено функционирование устройств самозакрывания дымонепроницаемых дверей лестничных клеток, допускается фиксирование дымонепроницаемых дверей в открытом положении;

- не обозначены пути эвакуации и эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода в здании школы (помещение малого спортивного зала);

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №3 «Елочка» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №3 «Елочка» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Минченко Людмила Валерьевна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено; не определен порядок включения системы оповещения о пожаре, а также не указаны работники (под роспись) задействованные в реализации системы оповещения о пожаре);

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен первичный мониторинг объекта ГУО «УПК Звенчатский детский сад – средняя школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Звенчатский детский сад – средняя школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Ковалев Игорь Святославович.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями. (в т.ч организовать места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено; определить порядок включения системы оповещения о пожаре, а также указать работников (под роспись) задействованных в реализации системы оповещения о пожаре в здании детского сада) ;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация всех помещений объекта в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима.

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен первичный мониторинг объекта ГУО «УПК Родненский детский сад – средняя школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Родненский детский сад – средняя школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Лазарева Людмила Николаевна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями.

- не организована подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума, определяемой МЧС (директора).

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

- допускается загромождение путей эвакуации в здании школы (запасной выход из спортзала).

- не обеспечено проведение перезарядки неисправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей), срок эксплуатации которых истек ранее в здании школы.

- допускается фиксирование дверей лестничных клеток в открытом положении.

- не обеспечена эксплуатация электрического оборудования в здании детского сада в соответствии с эксплуатационной документацией на них (отсутствует защитный плафон в бытовом помещении, оголенные участки эл. проводки в распределительной коробке).

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Проведен первичный мониторинг объекта ГУО «УПК Малашковичский детский сад – базовая школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Малашковичский детский сад – базовая школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Любич Вера Николаевна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями.

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

- не обеспечена эксплуатация всех помещений объекта в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них.

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Проведен первичный мониторинг объекта ГУО «Учебно-педагогический комплекс Милославичский детский сад - средняя школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Учебно-педагогический комплекс Милославичский детский сад - средняя школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Панасенко Светлана Михайловна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями.

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

- не обеспечена эксплуатация всех помещений объекта в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них.

- допускаются фиксирование дверей на путях эвакуации в открытом положении.

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдению противопожарного режима.

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Железняк Елена Анатольевна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация здания и помещений объекта в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них (помещение прачечной используется под служебное помещение);

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №4 «Ромашка» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №4 «Ромашка» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Мышковская Ирина Владимировна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №6 «Светлячок» г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Ясли-сад №6 «Светлячок» г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Заведующий – Фролова Инна Викторовна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, заведующему были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Тимоновская средняя школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Тимоновская средняя школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Шашков Петр Леонидович.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода из помещения актового зала (помещение с массовым пребыванием людей);

- не проведены эксплуатационные испытания металлических наружных стационарных лестниц;

- не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на него (отсутствуют дверные полотна в коридоре 1-го этажа);

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объектов СУСУ «Детская юношеская спортивная школа».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объектов СУСУ «Детская юношеская спортивная школа» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Стальмаков Николай Владимирович.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено; не определен порядок включения системы оповещения о пожаре, а также не указаны работники (под роспись) задействованные в реализации системы оповещения о пожаре);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Средняя школа №3 г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Средняя школа №3 г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Шупранов Владимир Иванович.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не переработаны планы эвакуации людей при пожаре из здания по форме, определяемой МЧС (не обозначены на плане все ручные пожарные извещатели и лестничные клетки);

- не обеспечено функционирование устройств самозакрывания дымонепроницаемых дверей лестничных клеток, допускается фиксирование дымонепроницаемых дверей в открытом положении;

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (запасные выходы на 1-м этаже здания школы, помещение актового зала);

- допускается загромождение эвакуационного выхода из помещения актового зала (допускается складирование учебных парт);

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

- низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

- отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

- беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «Средняя школа №4 г.Климовичи».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «Средняя школа №4 г.Климовичи» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Шишенок Антонина Михайловна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не организована подготовка работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, по программе пожарно-технического минимума, определяемой МЧС;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не проведена в полном объеме проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения и не обеспечена готовность к применению пожарных кранов;

- не обеспечено функционирование устройств самозакрывания дымонепроницаемых дверей лестничных клеток, допускается фиксирование дымонепроницаемых дверей в открытом положении;

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов (запасной выход из подвала в здании школы, эвакуационные выходы из здания столовой);

- не обеспечена эксплуатация зданий и помещений в соответствии с требованиями проектной и эксплуатационной документацией на них (в подвале помещение котельной используется под складское помещение; в подвале размещено служебное помещение).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта УО «Климовичская районная государственная гимназия имени И.С. Николаева».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта УО «Климовичская районная государственная гимназия имени И.С. Николаева» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Зенькович Андрей Дмитриевич.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не переработан план эвакуации людей при пожаре из здания школы по форме, определяемой МЧС (не соответствует действительности расположение ручных пожарных извещателей на плане);

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организована подготовка работников, являющихся членами пожарной дружины, по программе пожарно-технического минимума, определяемой МЧС.

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода (выход из помещения актового зала);

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг УСУ «Климовичский ЦФОР «Здоровье».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг УСУ «Климовичский ЦФОР «Здоровье» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Медведев Александр Петрович.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не проведена в полном объеме проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения и не обеспечена готовность к применению пожарных кранов;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечена эксплуатация здания объекта в соответствии с требованиями, проектной и эксплуатационной документацией на них (подвал используется под складирование горючих материалов);

- не обеспечена эксплуатация электрического оборудования в подвале в соответствии с эксплуатационной документацией на него (отсутствует защитный плафон на светильнике).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Лобжанский детский сад – средняя школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Лобжанский детский сад – средняя школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Пролыгин Михаил Петрович.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями (в т.ч. не организованы места для курения на территории объекта, если курение на территории не запрещено);

- не проведена в полном объеме проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения и не обеспечена готовность к применению пожарных кранов;

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не организован контроль по исполнению приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима (в части проведения противопожарных инструктажей, а также обучения работников мерам пожарной безопасности).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Полошковский детский сад – средняя школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Полошковский детский сад – средняя школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Томашова Елена Владимировна.

При проведении мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе и руководящих документов, регламентирующих соблюдение пожарной безопасности, не выявлено.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Барсуковский детский сад – базовая школа Климовичского района».

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг объекта ГУО «УПК Барсуковский детский сад – базовая школа Климовичского района» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Антипенко Ирина Ивановна.

При проведении мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе и руководящих документов, регламентирующих соблюдение пожарной безопасности, не выявлено.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС

Проведен мониторинг ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

Климовичским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» по вопросу соблюдения требований действующего законодательства о пожарной безопасности. Директор – Чайкова Елена Владимировна.

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не организовано качественное проведение противопожарных инструктажей со всеми подчинёнными работниками, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- не обеспечено функционирование устройств самозакрывания дымонепроницаемых дверей лестничных клеток, допускается фиксирование дымонепроницаемых дверей в открытом положении;

- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационных выходов (запасной эвакуационный выход из здания).

По итогам мониторинга, директору были вручены рекомендации, в которых установлены сроки выполнения.

Основными условиями, которые создают предпосылки к возникновению пожаров в организациях, являются:

низкая трудовая дисциплина и пренебрежительное отношение к соблюдению противопожарных требований;

отсутствие ежедневного (системного) контроля со стороны должностных лиц за соблюдением противопожарного режима, правил эксплуатации оборудования и соблюдением технологических регламентов;

беспечность, пренебрежение элементарными требованиями безопасности, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников организаций в области пожарной безопасности.

В каждой организации независимо от форм собственности всеми работниками организаций должны проходить инструктажи по вопросам пожарной безопасности.

Помните, что, следуя правилам, Вы не только создаете благоприятные, но и безопасные условия труда.

Климовичский районный отдел по ЧС